



LEGENDA

MATERIÁL	m/ks
VODIČ SVODOVÝ AlMgSi ø8mm	70
PV15 - PODPĚRA NA STŘEŠNÍ HŘEBEN	24
UCHYCENÍ NA OKAPOVÝ SVOD	16
SO - SVORKA OKAPOVÁ	4
SS - SVORKA SPOJOVACÍ	8
SK - SVORKA KRÍŽOVÁ	2
SZ - SVORKA ZKUŠEBNÍ	4
SJ01 - SVORKA K JÍMACÍ TYČI 1,5m	2
JT1,5 - JÍMACÍ TYČ 1,5m	2
ZEMNÍČÍ VODIČ FeZn ø10mm	20
ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30x4	60
SR 02 - SVORKA PROPOJENÍ PÁSKU	4
SR 03 - SVORKA PROPOJENÍ KULATINY A PÁSKU	8

POZNÁMKY :

1. OBJEKT JE ZAŘAZEN DO TŘÍDY OCHRANY PŘED BLESKEM LPS III
2. SVODY BUDOU VEDENY PO OKAPOVÝCH SVODECH

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE ING.JAN STINDL	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	ING.JAN STINDL, projekce el. zařízení TRÁVNÍK 2112 STARÉ MĚSTO	
OKRES: UHERSKÉ HRADIŠTĚ		OBEC: KUNOVICE			
INVESTOR: MĚSTO KUNOVICE, nám. SVOBODY 361, 686 04				FORMAT	2A4
AREÁL JÍZDY KRÁLŮ KUNOVICE obj. SO 05 - AMFITEÁTR parc. č. 2240/2, 2245, 2248, 2242, 2241 k.ú. KUNOVICE ELEKTROINSTALACE				DATUM	03.2014
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:100
				ZAK.CÍSLO:	
HROMOSVOD				ARCHIVNÍ CÍSLO	C.VYKRESU 2